

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
**Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Электрогорск, Орехово-Зуево, Павлово-Посадском,**  
**Орехово-Зуевском районах**  
**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.21HP82  
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 17.07.2019

142500 г. Павловский Посад, М.О., 2-й проезд М. Горького, д. 2  
Тел. 2-10-30, 2-12-84 тел/ факс (496 43) 2-04-79 E-mail: pavlov\_posad@cgemo.ru



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ

Е.Н.Введенская

27 мая 2021г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ**  
**ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 9.1222 от 27 мая 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** СНТ "Дубок 2"
2. **Юридический адрес:** Московская область, Орехово-Зуевский г.о., севернее п. Беливо
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая
4. **Место отбора:** СНТ "Дубок 2", Московская область, Орехово-Зуевский г.о., севернее п. Беливо, Скважина на территории СНТ "Дубок 2" после хлорирования
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 26.04.2021 с 10:20 до 10:30  
Ф.И.О., должность: Матюхин Д.В.  
Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2021 12:00  
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."  
ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб
6. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 592  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 113-64/20 от 10.02.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 01.02.21.1222 3
9. **Средства измерений:** НД не предусмотрено

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 26.04.2021 12:10 Внутрилабораторный номер образца (пробы) 1222 - 1740 дата начала испытаний 26.04.2021 12:10 дата выдачи результата 11.05.2021 10:20					
1	Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	18	не более 50	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.)
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2.)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Мохова И. И. Начальник отделения ОКПиВР