

142500 г. Павловский Посад, М.О., 2-й проезд М. Горького, д.2
Тел. 2-10-30, 2-12-84 тел/ факс (496 43) 2-04-79 E-mail: pavlov_posad@cgemmo.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 9.1332 от 24 апреля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): СНТ "Дубок-2"

2. Юридический адрес: Московская область, г.о. Орехово-Зуево, п. Беливо

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода питьевая

4. Место отбора: СНТ "Дубок-2", скважина на территории. Московская область, г.о. Орехово-Зуево, п. Беливо

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 14.04.2020 09:30
Ф.И.О., должность: Першина С. В. техник ОКП и ВР
Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2020 10:30
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 555
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 113-64/20 от 10.02.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 01.02.20.1332 3

9. Средства измерений: НД не предусмотрено

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Внутрилабораторный номер образца (пробы) 1332 - 754 дата начала испытаний 14.04.2020 09:35 дата выдачи результата 15.04.2020 16:28					
1	Хлор остаточный свободный	мг/л	0,30±0,05	0,3 - 0,5	ГОСТ 18190-72 (п.3)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 14.04.2020 10:40 Внутрилабораторный номер образца (пробы) 1332 - 1360 дата начала испытаний 14.04.2020 10:40 дата выдачи результата 23.04.2020 10:35					
1	Общее микробное число	КОЕ/см3	17	не более 50	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.)
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см3	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.3)
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (п. 8.3)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Мохова И. И. Начальник отделения ОКПиВР

Руководитель ИЛЦ

М.П.

Введенская Е.Н.